

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«06» февраля 2024 г.
(дата составления)

п. Бежаницы
(место составления)

Мною, государственным инспектором Бежаницкого, Локнянского, Пушкиногорского и Новоржевского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Васильевым Владиславом Дмитриевичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрены материалы административного дела №4 от «25» января 2024 года о правонарушении в области пожарной безопасности на Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Чихачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящаяся по адресу: 182810, Псковская область, Бежаницкий район, с. Чихачево, ул. Больничная, д. 5

Материалами установлено, что 24 января 2024 года в 12 часов 00 минут по адресу: 182810, Псковская область, Бежаницкий район, СП «Чихачевское», с. Чихачево, ул. Больничная, д. 5 в здании Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Чихачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» нарушило требования Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», а именно:

1. Предоставленная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих Правил (необходимо прописать порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.); прописать обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); отобразить допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты; перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты).. Место выявления нарушения: Здание дома-интерната для престарелых и инвалидов. Основание: п. 2, прочее абзац 4 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

2. Противопожарная дверь в электрощитовой не оборудована устройством для самозакрывания. Место выявления нарушения: 1-ый этаж здания дома-интерната для престарелых и инвалидов. Основание: п. 14, прочее абзац 1 Постановление Правительства РФ

от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

3. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты. Место выявления нарушения: Здание дома-интерната для престарелых и инвалидов. Основание: п. 54, прочее абзац 3 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

4. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: Здание дома-интерната для престарелых и инвалидов. Основание: п. 54, прочее абзац 2 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

5. Средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы. Место выявления нарушения: Здание дома интерната для престарелых и инвалидов. Основание: п. 54, прочее абзац 4 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

6. Локальный план эвакуации не размещен в отдельных помещениях, палатах (п. 9.3.9.2, п.9.3.9.5, п. 9.3.9.6. ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия). Место выявления нарушения: Палаты в здание дома интерната для престарелых и инвалидов. Основание: п. 5 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

7. Здание дома интерната дополнительно не оборудовано системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Место выявления нарушения: Здание дома-интерната для престарелых и инвалидов. Основание: часть 12, Глава 19, статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

8. Помещение чердака в здании дома-интерната не оборудовано системой пожарной сигнализации (Таблица 3 – Помещения п. 42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Здание дома-интерната для престарелых и инвалидов. Основание: часть 10, Глава 19, статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(указываются условия и причины, способствовавшие совершению правонарушения, существо нарушения, последствия, происшедшего события в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, являются недостаточная организация работы по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, отсутствие необходимого финансирования на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц, ответственных за данное направление деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34; ст.29.13 КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

1. Рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

2. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения;

3. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст.19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


Государственный инспектор Бежаницкого,
Локнянского, Пушкиногорского и
Новоржевского районов по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы




В.Д. Васильев

Представление получил (а):

06.09.2024г.
(дата)


(подпись)


(ФИО)

Представление направлено: « ___ » _____ 2024 г.

Исх. № _____